

Installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti

Cos'è:



Gli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL sono disciplinati dal [Decreto Legislativo 22/02/2006, n. 128](#) [1]. Sono esclusi gli impianti di distribuzione stradale destinati all'autotrazione.

Il [Decreto Legislativo 22/02/2006, n. 128](#) [1] prevede anche la semplificazione delle norme per installare i depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 m³.

Istanze edilizie che abilitano all'esecuzione dell'intervento. **Descrizione dei titoli abilitativi:**

L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m³ può essere eseguita **senza alcun titolo abilitativo**. Devono però essere rispettate:

- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
- le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie e sull'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al [Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42](#) [2].

Pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo, il cittadino può comunque presentare [comunicazione per interventi edilizi liberi](#) [3] per notificare al Comune l'esecuzione dei lavori.

[Normativa di riferimento](#) [4]

Termine normativa: Depositi gas di petrolio liquefatti (GPL) (950)

0

Source URL: <https://lombardia.master.globogis.eu/intervento-edilizio/installazione-di-depositi-di-gas-di-petrolio-liquefatti>

Links:

[1] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2006-02-22%3B128>

[2] <http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2004-01-22%3B42>

[3] <https://lombardia.master.globogis.eu/interventi-edilizi-liberi-manutenzione-ordinaria-eliminazione-barriere-architettoniche-ecc>

[4] <http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Depositi%20gas%20di%20pet>

rolio%20liquefatti%20%28GPL%29%20%28950%29&istituzione_parents=1&istituzione=